

## 25.202.4316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.202.4316 (152-5316)

**Tanımı** (1.500.000 kcal/h) 1.750 kW, 5 Atmosfer konstrüksiyon basıncında sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su üretici, Çelik malzemeden (kaynaklı) kalorifer kazanları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 20260,35     | 1734,70       | 867,35          |
| 2016   | 22198,00     | 2563,00       | 1281,50         |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 24354,00     | 2761,00       | 1380,50         |
| 2014   | 22693,00     | 1914,00       | 957,00          |
| 2018   | 25839,00     | 3168,00       | 1584,00         |
| 2021   | 57055,12     | 4798,40       | 2399,20         |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 306221,25    | 14996,25      | 7498,13         |
| 2022-2 | 192665,22    | 8544,06       | 4272,03         |
| 2022-3 | 194607,93    | 10486,77      | 5243,39         |
| 2023-2 | 460270,72    | 23433,22      | 11716,61        |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 95650,64     | 7554,39       | 3777,20         |
| 2015   | 23947,00     | 2134,00       | 1067,00         |
| 2020   | 40034,84     | 3995,73       | 1997,87         |
| 2019   | 31568,46     | 3412,89       | 1706,45         |

## 25.202.4316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

SICAK SU ÜRETİCİ, ÇELİK MALZEMEDEN KAYNAKLI KALORİFER KAZANI:

SIVI VE GAZ YAKITLI:

Q ≤ 70 kW, 3 Bar çalışma basıncına kadar; TS 9876 EN 303-4

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncına kadar; TS EN 303-1-2-3

Q ≤ 1000 kW, 8 Bar çalışma basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncına kadar; TS 497

Q >1000 kW, 5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q ≤ 1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

Q >1000 kW, 0,5 Bar kontrüksiyon basıncından büyükler için; TS EN 12953

İki geçişli, sıvı ve gaz yakıtlı, onaylı projesine uygun kontrüksiyon basıncında, diğer özellikleri BFT

25.202.0000 pozuna uygun

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.202.4316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.