

25.206.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.206.1510

Tanımı Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) dış çapı 31,8/2,6 mm

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	102,87	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	59,31	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	174,44	0,00	0,00
2022-3	174,44	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-2	372,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	253,40	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

25.206.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kazan aynası zedelenmeden arızalı olan duman borularının yerlerinden sökülmesi için duman sandığının yerinden çıkarılması, boruların sökülmesi uygun ölçüde yeni kazan borularının yerinetakılması ve makinato çekilmesi, sızdırmazlık tecrübesi için kazan bağlantılarının geçici olarak kapatılması ve işletme basıncının 1,5 katı hidrolik basınç testine tabi tutulması; her türlü malzeme, işçilik ve zayıat dâhil kazanın işler halde teslimi.

25.206.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.