

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.3202 (177-202)

Tanımı Alçak su seviyesi alarm düzeni için beher ilave kontak. (Brülör veya alçak su seviyesi alarmı düzeni kumandaları için), Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	421,25	175,00	87,50
2019	69,59	23,98	11,99
2017	47,90	7,95	3,98
2020	76,99	28,19	14,10
2022-1	161,88	52,50	26,25
2018	49,10	9,15	4,58
2023-1	294,63	105,88	52,94
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	208,91	52,50	26,25
2022-3	224,66	68,25	34,13
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	36,00	5,00	2,50
2014	38,60	5,50	2,75
2010	0,00	0,00	0,00
2021	110,04	34,39	17,20
2015	39,30	6,10	3,05
2016	40,60	7,35	3,68

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektrikli kazan besleme cihazı (TSE kalite belgesi).

Buhar kazanlarında kullanılmak üzere gövdesi pik dökümden şamandıralı bakır veya paslanmaz çelik şamandırası, şamandıraya bağlı civa kontaklı devre açıcı ve kapayıcı su seviye göstergesi, buhar ve kazan besleme suyu devresine bağlama ağızları bulunan, elektrikli kazan besleme cihazının kumanda şalterinin cihaz ile şalter arasında 10 metreye kadar antigrön kablosu hariç iş yerinde temini ve yerine montajı. (Her ölçüdeki kazan için).

25.264.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.