

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.285.1208 (412-208)</b>
<b>Tanımı</b>	1.000 Litre, Isıtıcılu günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	2020,00	180,00	90,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1450,00	100,00	50,00
2022-1	10924,00	1136,50	568,25
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1740,00	123,00	61,50
2018	3110,00	223,00	111,50
2006	0,00	0,00	0,00
2020	5277,60	602,38	301,19
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	25516,98	2254,48	1127,24
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	20659,68	1280,43	640,22
2022-3	20955,75	1576,50	788,25
2017	2410,00	194,00	97,00
2021	7046,26	723,03	361,51
2023-2	36094,83	3519,83	1759,92
2015	1840,00	137,00	68,50
2019	4346,68	514,53	257,27

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtıcı günlük yakıt deposu:

TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100'ün aynı.

Isıtıcı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.285.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.