

25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.260.1207 (174-1207)

Tanımı 25 m³/h, Ø273, DN 100, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	949,00	30,00	15,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	5679,63	135,63	67,82
2022-3	5720,31	176,31	88,16
2022-1	3285,63	135,63	67,82
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	7480,75	273,25	136,63
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1514,99	61,99	31,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	11979,38	446,88	223,44
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2172,20	88,89	44,45
2020	2019,86	72,84	36,42
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1490,00	37,00	18,50
2015	860,20	25,00	12,50
2017	1190,00	32,30	16,15

25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1207 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.