

25.210.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.210.1102 (192-102)
Tanımı	18.000 kcal/h, dökme dilimli kat kaloriferi, motorin yakıtlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	2500,00	163,00	81,50
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	2640,00	211,00	105,50
2016	2300,00	196,00	98,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2480,00	146,00	73,00
2022-1	9368,75	481,25	240,63
2013	2315,00	132,00	66,00
2022-3	13334,75	625,63	312,82
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	13190,38	481,25	240,63
2018	3210,00	242,00	121,00
2020	5062,34	258,38	129,19
2021	6320,26	315,31	157,66
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	20606,25	1593,75	796,88
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3804,93	219,88	109,94
2023-1	15595,00	970,00	485,00
2003	0,00	0,00	0,00

25.210.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DÖKME DİLİMLİ KAT KALORİFERİ MOTORİN YAKITLI (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS 9876 EN 303-4 Standardlarında istenen konstrüksiyon basıncına göre termodinamik ve mukavemet hesapları yapılmış imalat projeleri idaresince onanmış, 92/42/AT Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (uygun olarak üretilmiş, CE Uygunluk İşaretli; TS 4040 ve TS 4041 Standartlarına ve 28.07.1993 tarih ve 21651 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/80-81 no'lu tebliği göre kapasite ve ısı verim deneyi yapılarak bulunan kapasite ve ısı verim değerleri adı geçen tebliğde ve TSE'lerdeki minimum değerlerden düşük olmayacak ve bu değerlerden düşük verimli kazanlar kullanılmayacaktır. Alınan bu sonuçlar projelerine yazılarak belgelendirilecektir. Kazanın imali, iş yerine nakli, temel kaidesi üzerine montajı ve çalışır halde teslimi.: Kazan ile birlikte aküple brülör, işletme termostatu, emniyet termostatu ve termometresi bulunan kumanda panosu da verilecektir. Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.210.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.