

## 25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.262.1010 (175-100)

**Tanımı** Yağlı boya ile radyatör boyanması, RADYATÖR BOYANMASI

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2,70	0,00	0,00
2015	8,16	6,16	3,08
2013	2,50	0,00	0,00
2022-2	42,19	21,56	10,78
2022-3	48,75	28,13	14,07
2012	0,00	0,00	0,00
2017	10,10	8,00	4,00
2023-1	68,50	43,75	21,88
2016	9,40	7,40	3,70
2021	19,84	14,06	7,03
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	103,00	71,88	35,94
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,56	21,56	10,78
2020	16,68	11,54	5,77
2018	11,30	9,20	4,60
2019	14,69	9,81	4,91

## 25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### RADYATÖR BOYANMASI (Ölçü: m<sup>2</sup>)

Konvektör ve radyatörlerin temizlendikten sonra fabrikasında bulunan astar boya üzerine istenilen renkte ısıtıcı sıcaklığına dayanıklı yağlı veya alüminyum boya ile gayet temiz bir şekilde tabanca veya fırça ile idarenin onaylayacağı tip şekilde iki kat boyanması.

## 25.262.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.