

25.264.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2101 (176-301)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 31 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	604,00	11,00	5,50
2022-1	1577,50	52,50	26,25
2021	1021,08	34,39	17,20
2022-2	2233,25	52,50	26,25
2022-3	2249,00	68,25	34,13
2007	0,00	0,00	0,00
2018	778,00	20,10	10,05
2017	815,00	17,50	8,75
2019	839,18	23,98	11,99
2004	0,00	0,00	0,00
2016	709,00	16,20	8,10
2023-2	5711,25	175,00	87,50
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	965,66	28,19	14,10
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	3923,38	105,88	52,94
2015	706,00	13,50	6,75
2011	0,00	0,00	0,00
2014	641,00	12,10	6,05

25.264.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.