

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2105 (176-305)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 44 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	783,00	13,50	6,75
2022-1	2130,00	67,50	33,75
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3016,88	67,50	33,75
2022-3	3037,13	87,75	43,88
2016	786,00	16,20	8,10
2013	670,00	11,00	5,50
2019	1067,41	30,83	15,42
2017	903,00	17,50	8,75
2018	906,00	20,10	10,05
2023-2	7711,25	225,00	112,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1377,46	44,21	22,11
2009	0,00	0,00	0,00
2014	711,00	12,10	6,05
2023-1	5298,63	136,13	68,07
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1259,40	36,24	18,12

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.