

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.4604 (169-1330)
Tanımı	RS232 iletişim arayüzü, Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	148,00	24,80	12,40
2014	143,00	14,20	7,10
2020	175,78	40,25	20,13
2011	0,00	0,00	0,00
2017	144,00	21,70	10,85
2015	158,00	15,80	7,90
2013	132,00	11,00	5,50
2021	194,15	49,13	24,57
2016	163,00	20,20	10,10
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	438,00	75,00	37,50
2022-3	460,50	97,50	48,75
2022-1	295,00	75,00	37,50
2023-1	660,00	151,25	75,63
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	157,45	34,25	17,13
2023-2	861,25	250,00	125,00
2012	0,00	0,00	0,00

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:

Soğutma tesisatı-çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4500'e göre %25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.