

25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2106 (176-306)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 51 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	1010,00	21,90	10,95
2024	15183,75	371,25	185,63
2014	917,00	13,20	6,60
2023-1	6581,13	136,13	68,07
2022-1	2642,50	67,50	33,75
2023-2	9571,25	225,00	112,50
2016	832,00	17,70	8,85
2017	956,00	19,10	9,55
2021	1707,48	44,21	22,11
2013	865,00	13,00	6,50
2022-2	3749,75	67,50	33,75
2022-3	3770,00	87,75	43,88
2015	829,00	14,70	7,35
2020	1583,46	36,24	18,12
2019	1299,05	30,83	15,42

25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.