

## 25.282.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1301 (409-301)

**Tanımı** 500 l/h, 9 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	482,30	54,00	27,00
2016	871,00	75,00	37,50
2017	1072,50	81,00	40,50
2018	1378,00	93,00	46,50
2009	0,00	0,00	0,00
2013	458,90	47,00	23,50
2019	1837,03	117,13	58,57
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	696,80	60,00	30,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	2453,35	137,63	68,82
2022-1	5208,13	256,25	128,13
2021	3362,72	167,94	83,97
2022-2	7304,38	256,25	128,13
2022-3	7404,32	333,13	166,57
2023-1	11477,38	516,25	258,13
2023-2	16225,63	843,75	421,88

## 25.282.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.