

## 25.250.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4307 (169-1157)

**Tanımı** Anma debisi: 15,0 m<sup>3</sup>/h, DN 50, Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	448,75	47,00	23,50
2017	613,75	54,50	27,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7546,88	225,00	112,50
2007	0,00	0,00	0,00
2014	485,00	53,00	26,50
2023-2	21921,88	750,00	375,00
2015	535,00	40,00	20,00
2020	4705,36	120,75	60,38
2012	0,00	0,00	0,00
2021	4977,76	147,38	73,69
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	4268,83	102,75	51,38
2023-1	15553,13	453,75	226,88
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	12269,54	225,00	112,50
2022-3	12353,91	292,50	146,25
2016	572,50	50,50	25,25
2018	4162,50	109,00	54,50

## 25.250.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:

Soğutma tesisatı-çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4100'e göre %25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

## 25.250.4307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.