

## 25.250.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4310 (169-1160)

**Tanımı** Anma debisi: 60,0 m<sup>3</sup>/h, DN 100, Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2350,00	44,40	22,20
2013	1601,25	70,00	35,00
2016	2487,50	57,00	28,50
2019	6589,89	137,00	68,50
2014	1737,50	60,00	30,00
2020	7582,69	161,00	80,50
2017	2500,00	61,50	30,75
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	14906,25	300,00	150,00
2021	9841,50	196,50	98,25
2023-1	30740,63	605,00	302,50
2022-2	24351,56	300,00	150,00
2022-3	24464,06	390,00	195,00
2023-2	43234,38	1000,00	500,00
2018	6200,00	186,00	93,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 25.250.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin:

Soğutma tesisatı-çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4100'e göre %25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

## 25.250.4310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.