

25.250.4404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4404 (169-1144)

Tanımı Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25, Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	6834,38	187,50	93,75
2022-3	6904,69	243,75	121,88
2013	1491,25	68,00	34,00
2016	1875,00	50,50	25,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1612,50	36,00	18,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	8722,66	378,13	189,07
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2793,88	122,81	61,41
2015	1775,00	40,00	20,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2425,00	62,00	31,00
2017	1937,50	54,50	27,25
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2454,54	85,63	42,82
2020	2708,05	100,64	50,32
2023-2	12331,25	625,00	312,50
2022-1	4234,38	187,50	93,75

25.250.4404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Soğutma Hattı için;
Soğutma tesisatı-çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları 25.250.4200'e göre %25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

25.250.4404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.