

## 25.260.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.260.1208 (174-1208)

**Tanımı** 30 m³/h, Ø323, DN 125, FLANŞLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1270,00	30,00	15,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	1149,80	25,00	12,50
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	3918,13	143,13	71,57
2003	0,00	0,00	0,00
2017	1590,00	32,30	16,15
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1760,00	37,00	18,50
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	6787,13	143,13	71,57
2022-3	6830,06	186,06	93,03
2023-2	14296,88	471,88	235,94
2021	2582,68	93,80	46,90
2023-1	8925,88	288,38	144,19
2019	1788,41	65,41	32,71
2020	2402,93	76,88	38,44

## 25.260.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.260.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.