

25.245.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.2008 (173-308)
Tanımı	Ağız çapı 80 Ø mm, Kollektör ağızlıkları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2016	23,60	4,40	2,20
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	21,10	3,65	1,83
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	10,00	3,00	1,50
2007	0,00	0,00	0,00
2020	49,54	11,54	5,77
2021	71,06	14,06	7,03
2012	0,00	0,00	0,00
2017	25,90	4,75	2,38
2018	31,30	5,45	2,73
2022-2	160,79	21,56	10,78
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	167,35	28,13	14,07
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	105,94	21,56	10,78
2004	0,00	0,00	0,00
2014	12,00	3,30	1,65
2023-2	429,38	71,88	35,94
2019	46,00	9,81	4,91
2023-1	318,75	43,75	21,88

25.245.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kollektör borusu (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sac la kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.2008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.