

## 11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-023

**Tanımı** 36kV (Porselen, A Kat.400 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	104,68	29,82	11,99
2005	0,00	0,00	0,00
2020	150,65	49,34	19,84
2004	0,00	0,00	0,00
2019	154,47	46,25	18,60
2009	0,00	0,00	0,00
2021	186,69	54,84	22,06
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	78,13	22,27	8,95
2014	72,53	20,86	8,39
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	430,82	89,70	36,07
2018	119,37	34,53	13,88
2023-1	920,32	158,41	63,70
2010	0,00	0,00	0,00
2013	63,65	18,75	7,54
2016	92,51	27,17	10,92

## 11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.

b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.