

25.245.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.2011 (173-311)
Tanımı	Ağız çapı 150 Ø mm, Kollektör ağızlıkları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	39,30	8,85	4,43
2013	17,00	6,00	3,00
2015	35,00	7,35	3,68
2020	77,05	13,84	6,92
2021	111,70	16,88	8,44
2014	20,40	6,60	3,30
2022-1	165,88	25,88	12,94
2006	0,00	0,00	0,00
2017	44,60	9,55	4,78
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	264,75	33,75	16,88
2011	0,00	0,00	0,00
2018	54,00	11,00	5,50
2019	71,98	11,78	5,89
2023-2	685,00	86,25	43,13
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	256,88	25,88	12,94
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	512,50	52,50	26,25

25.245.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kollektör borusu (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.