

25.260.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.260.1105 (174-1105)

Tanımı 15 m³/h, Ø219, Ø80, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1283,49	59,41	29,70
2015	593,60	20,00	10,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	1192,68	48,69	24,35
2013	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	888,84	41,44	20,72
2004	0,00	0,00	0,00
2017	796,00	25,80	12,90
2023-2	5914,38	296,88	148,44
2022-3	3373,81	117,81	58,91
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	877,00	29,60	14,80
2023-1	3927,50	182,50	91,25
2012	0,00	0,00	0,00
2016	655,00	24,00	12,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	3346,63	90,63	45,32
2022-1	1940,63	90,63	45,32

25.260.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.