

11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-026

Tanımı 17.5kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2021	174,15	48,77	19,58
2013	59,34	16,65	6,69
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	404,24	79,86	32,09
2007	0,00	0,00	0,00
2017	97,68	26,49	10,65
2014	67,66	18,53	7,45
2011	0,00	0,00	0,00
2018	111,36	30,69	12,34
2006	0,00	0,00	0,00
2019	144,03	41,12	16,53
2023-1	865,58	141,07	56,67
2015	72,88	19,77	7,95
2005	0,00	0,00	0,00
2020	140,22	43,88	17,63
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	86,25	24,12	9,70
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.