

## 11.1.1-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 11.1.1-027

**Tanımı** 24kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2015	72,88	19,77	7,95
2007	0,00	0,00	0,00
2017	97,68	26,49	10,65
2016	86,25	24,12	9,70
2006	0,00	0,00	0,00
2020	140,22	43,88	17,63
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	404,24	79,86	32,09
2010	0,00	0,00	0,00
2018	111,36	30,69	12,34
2009	0,00	0,00	0,00
2019	144,03	41,12	16,53
2008	0,00	0,00	0,00
2021	174,15	48,77	19,58
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	865,58	141,07	56,67
2012	0,00	0,00	0,00
2013	59,34	16,65	6,69
2014	67,66	18,53	7,45
2011	0,00	0,00	0,00

## 11.1.1-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit civataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli civata ile serfil civatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

## 11.1.1-027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.