

11.1.1-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 11.1.1-028

Tanımı 36kV (Porselen, B Kat.800 kg) Harici Tip Bara Mesnet İzolatörü

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	138,05	29,82	11,99
2012	0,00	0,00	0,00
2014	95,55	20,86	8,39
2005	0,00	0,00	0,00
2018	157,19	34,53	13,88
2007	0,00	0,00	0,00
2019	202,72	46,25	18,60
2003	0,00	0,00	0,00
2020	195,82	49,34	19,84
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	582,91	89,70	36,07
2021	245,47	54,84	22,06
2015	103,52	22,77	8,95
2023-1	1260,02	158,41	63,70
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	121,63	27,17	10,92
2013	83,66	18,75	7,54

11.1.1-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

11.1.1-028 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.