

25.245.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1106 (173-106)
Tanımı	219/4,5 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	69,00	14,00	7,00
2016	95,50	20,60	10,30
2015	85,00	17,10	8,55
2014	83,00	15,40	7,70
2021	231,26	44,21	22,11
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	129,00	25,50	12,75
2017	107,00	22,20	11,10
2020	165,24	36,24	18,12
2019	152,21	30,83	15,42
2022-2	754,81	67,50	33,75
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	389,25	67,50	33,75
2022-3	775,06	87,75	43,88
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1132,50	225,00	112,50
2023-1	823,63	136,13	68,07
2008	0,00	0,00	0,00

25.245.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu: (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacı kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.