

25.264.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2111 (176-311)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 81 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	2311,95	63,86	31,93
2015	1020,00	14,70	7,35
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1030,00	17,70	8,85
2022-2	5084,63	97,50	48,75
2022-3	5113,88	126,75	63,38
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1120,00	13,20	6,60
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	13800,00	325,00	162,50
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3585,00	97,50	48,75
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	9174,13	196,63	98,32
2020	2143,58	52,34	26,17
2018	1310,00	21,90	10,95
2013	1051,00	12,00	6,00
2017	1190,00	19,10	9,55
2019	1758,66	44,53	22,27

25.264.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

SU SEVİYESİ GÖSTERGESİ (Ölçü: Adet, İhzarat: %60).

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflexcamlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin iş yerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda)

25.264.2111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.