

25.225.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4009 (165-909)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	300,00	4,00	2,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	301,00	7,30	3,65
2017	300,00	6,35	3,18
2004	0,00	0,00	0,00
2021	589,68	30,74	15,37
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	1380,90	46,88	23,44
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	420,90	25,20	12,60
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	913,13	46,88	23,44
2022-3	1394,96	60,94	30,47
2016	314,00	5,90	2,95
2014	330,00	4,40	2,20
2023-2	2955,63	153,13	76,57
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	356,78	21,44	10,72
2015	347,00	4,90	2,45
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	2095,63	94,38	47,19

25.225.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.