

25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4010 (165-910)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	337,00	7,30	3,65
2012	0,00	0,00	0,00
2016	352,00	5,90	2,95
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1527,20	46,88	23,44
2004	0,00	0,00	0,00
2017	336,00	6,35	3,18
2014	370,00	4,40	2,20
2022-3	1541,26	60,94	30,47
2006	0,00	0,00	0,00
2013	336,00	4,00	2,00
2023-2	3678,13	153,13	76,57
2011	0,00	0,00	0,00
2021	651,51	30,74	15,37
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1008,13	46,88	23,44
2020	469,40	25,20	12,60
2005	0,00	0,00	0,00
2015	389,00	4,90	2,45
2019	397,88	21,44	10,72
2023-1	2611,88	94,38	47,19

25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.