

## 25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4010 (165-910)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	336,00	4,00	2,00
2022-1	1008,13	46,88	23,44
2017	336,00	6,35	3,18
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	651,51	30,74	15,37
2010	0,00	0,00	0,00
2018	337,00	7,30	3,65
2022-2	1527,20	46,88	23,44
2022-3	1541,26	60,94	30,47
2011	0,00	0,00	0,00
2014	370,00	4,40	2,20
2020	469,40	25,20	12,60
2016	352,00	5,90	2,95
2015	389,00	4,90	2,45
2019	397,88	21,44	10,72
2023-2	3678,13	153,13	76,57
2023-1	2611,88	94,38	47,19

## 25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.