

25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4011 (165-911)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 500, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	136,00	6,35	3,18
2013	134,00	4,00	2,00
2018	137,00	7,30	3,65
2006	0,00	0,00	0,00
2021	313,15	30,74	15,37
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	484,38	46,88	23,44
2020	225,13	25,20	12,60
2005	0,00	0,00	0,00
2015	156,00	4,90	2,45
2023-2	1758,13	153,13	76,57
2022-2	720,63	46,88	23,44
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	734,69	60,94	30,47
2014	148,00	4,40	2,20
2019	169,53	21,44	10,72
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1240,63	94,38	47,19
2016	142,00	5,90	2,95

25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.