

## 25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.245.1204 (173-204)</b>
<b>Tanımı</b>	133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	44,00	11,00	5,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	82,50	20,10	10,05
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	166,48	44,21	22,11
2017	68,50	17,50	8,75
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	120,55	36,24	18,12
2010	0,00	0,00	0,00
2014	53,00	12,10	6,05
2022-1	297,13	67,50	33,75
2022-2	547,41	67,50	33,75
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	567,66	87,75	43,88
2023-2	1234,25	225,00	112,50
2009	0,00	0,00	0,00
2019	116,98	30,83	15,42
2023-1	856,63	136,13	68,07
2015	54,50	13,50	6,75
2016	61,50	16,20	8,10

## 25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.  
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

## 25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.