

25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1204 (173-204)
Tanımı	133/4,0 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	44,00	11,00	5,50
2016	61,50	16,20	8,10
2015	54,50	13,50	6,75
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	297,13	67,50	33,75
2018	82,50	20,10	10,05
2014	53,00	12,10	6,05
2017	68,50	17,50	8,75
2020	120,55	36,24	18,12
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	547,41	67,50	33,75
2022-3	567,66	87,75	43,88
2021	166,48	44,21	22,11
2023-1	856,63	136,13	68,07
2019	116,98	30,83	15,42
2023-2	1234,25	225,00	112,50

25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

25.245.1204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.