

25.225.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4016 (165-916)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 500-600 Yükseklik (mm): 1.000, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	308,00	4,90	2,45
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	267,00	7,30	3,65
2003	0,00	0,00	0,00
2017	266,00	6,35	3,18
2020	410,66	25,20	12,60
2023-2	2926,88	153,13	76,57
2010	0,00	0,00	0,00
2021	566,54	30,74	15,37
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1325,08	46,88	23,44
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2075,63	94,38	47,19
2014	293,00	4,40	2,20
2022-1	876,88	46,88	23,44
2013	266,00	4,00	2,00
2022-3	1339,14	60,94	30,47
2019	317,95	21,44	10,72
2008	0,00	0,00	0,00
2016	279,00	5,90	2,95

25.225.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.