

25.245.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1205 (173-205)
Tanımı	159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	76,00	14,70	7,35
2005	0,00	0,00	0,00
2013	62,00	12,00	6,00
2021	209,43	44,21	22,11
2022-1	378,25	67,50	33,75
2007	0,00	0,00	0,00
2018	124,00	21,90	10,95
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	716,96	67,50	33,75
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	102,00	19,10	9,55
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1535,38	225,00	112,50
2020	150,16	36,24	18,12
2012	0,00	0,00	0,00
2014	74,50	13,20	6,60
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	737,21	87,75	43,88
2004	0,00	0,00	0,00
2019	136,54	30,83	15,42
2011	0,00	0,00	0,00
2016	85,50	17,70	8,85
2023-1	1078,00	136,13	68,07

25.245.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacla kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

25.245.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.