

## 25.225.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4023 (165-923)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 700, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	206,00	7,30	3,65
2014	224,00	4,40	2,20
2007	0,00	0,00	0,00
2017	205,00	6,35	3,18
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	633,13	46,88	23,44
2013	203,00	4,00	2,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	286,09	25,20	12,60
2022-3	963,76	60,94	30,47
2021	409,04	30,74	15,37
2019	248,30	21,44	10,72
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	949,70	46,88	23,44
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	2239,38	153,13	76,57
2016	214,00	5,90	2,95
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1584,38	94,38	47,19
2015	236,00	4,90	2,45

## 25.225.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.