

25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4025 (165-925)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 900, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	303,00	4,90	2,45
2010	0,00	0,00	0,00
2018	263,00	7,30	3,65
2021	566,43	30,74	15,37
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	262,00	6,35	3,18
2006	0,00	0,00	0,00
2020	410,58	25,20	12,60
2007	0,00	0,00	0,00
2019	313,39	21,44	10,72
2022-2	1325,08	46,88	23,44
2013	261,00	4,00	2,00
2022-1	876,88	46,88	23,44
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	288,00	4,40	2,20
2023-2	3018,13	153,13	76,57
2022-3	1339,14	60,94	30,47
2016	275,00	5,90	2,95
2023-1	2140,63	94,38	47,19

25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.