

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4026 (165-926)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.000, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	285,00	6,35	3,18
2006	0,00	0,00	0,00
2014	314,00	4,40	2,20
2012	0,00	0,00	0,00
2015	330,00	4,90	2,45
2005	0,00	0,00	0,00
2013	285,00	4,00	2,00
2022-1	950,63	46,88	23,44
2018	286,00	7,30	3,65
2010	0,00	0,00	0,00
2020	445,23	25,20	12,60
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	339,64	21,44	10,72
2016	299,00	5,90	2,95
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1452,71	60,94	30,47
2021	614,59	30,74	15,37
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1438,65	46,88	23,44
2023-2	3078,13	153,13	76,57
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2183,13	94,38	47,19

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4026 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.