

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4030 (165-930)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 600-700 Yükseklik (mm): 1.750, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	522,33	21,44	10,72
2013	447,00	4,00	2,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	467,00	5,90	2,95
2003	0,00	0,00	0,00
2014	492,00	4,40	2,20
2008	0,00	0,00	0,00
2020	586,20	25,20	12,60
2023-2	4645,63	153,13	76,57
2015	517,00	4,90	2,45
2011	0,00	0,00	0,00
2021	844,19	30,74	15,37
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	1309,38	46,88	23,44
2017	445,00	6,35	3,18
2018	446,00	7,30	3,65
2022-3	2005,19	60,94	30,47
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1991,13	46,88	23,44
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	3303,13	94,38	47,19

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.