

## 25.245.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.245.1208 (173-208)</b>
<b>Tanımı</b>	324/7,1 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	143,00	17,00	8,50
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	235,00	26,90	13,45
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	175,00	20,80	10,40
2008	0,00	0,00	0,00
2018	285,00	30,90	15,45
2022-1	1070,50	75,00	37,50
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	2178,10	97,50	48,75
2020	404,90	40,25	20,13
2011	0,00	0,00	0,00
2021	577,86	49,13	24,57
2022-2	2155,60	75,00	37,50
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	4183,88	250,00	125,00
2014	172,00	18,70	9,35
2016	195,00	25,00	12,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2960,38	151,25	75,63
2019	390,45	34,25	17,13

## 25.245.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.  
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

## 25.245.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.