

## 25.225.3027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.225.3027 (165-733)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | Panel radyatör, (Tip 22) 800  |
| <b>Birimi</b>  | m                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| <b>Fasikül</b> | Isıtma Sistemleri Tesisatı    |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1156,88      | 54,38         | 27,19           |
| 2021   | 702,81       | 35,65         | 17,82           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 185,00       | 3,00          | 1,50            |
| 2023-2 | 2815,63      | 178,13        | 89,07           |
| 2016   | 212,00       | 5,90          | 2,95            |
| 2018   | 305,00       | 7,30          | 3,65            |
| 2014   | 191,00       | 4,40          | 2,20            |
| 2019   | 420,21       | 24,86         | 12,43           |
| 2015   | 201,00       | 4,90          | 2,45            |
| 2017   | 244,00       | 6,35          | 3,18            |
| 2023-1 | 2202,00      | 109,50        | 54,75           |
| 2020   | 562,94       | 29,21         | 14,61           |
| 2022-2 | 1873,50      | 54,38         | 27,19           |
| 2022-3 | 1889,81      | 70,69         | 35,35           |

## 25.225.3027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### PANEL RADYATÖRLER (Ölçü: m)

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısı güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm kalınlıkta sođuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısı güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.3027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.