

25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1209	(173-209)
Tanımı	419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	262,00	28,40	14,20
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	229,00	26,40	13,20
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	325,00	32,60	16,30
2022-3	4005,80	97,50	48,75
2022-1	1945,00	75,00	37,50
2014	203,00	19,80	9,90
2013	169,00	18,00	9,00
2022-2	3983,30	75,00	37,50
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1042,84	49,13	24,57
2015	206,00	22,00	11,00
2023-2	6817,00	250,00	125,00
2020	725,56	40,25	20,13
2019	668,80	34,25	17,13
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	4841,38	151,25	75,63

25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.