

## 25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.245.1209 (173-209)</b>
<b>Tanımı</b>	419/10 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	668,80	34,25	17,13
2022-1	1945,00	75,00	37,50
2020	725,56	40,25	20,13
2023-2	6817,00	250,00	125,00
2017	262,00	28,40	14,20
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1042,84	49,13	24,57
2013	169,00	18,00	9,00
2023-1	4841,38	151,25	75,63
2015	206,00	22,00	11,00
2016	229,00	26,40	13,20
2018	325,00	32,60	16,30
2022-2	3983,30	75,00	37,50
2022-3	4005,80	97,50	48,75
2014	203,00	19,80	9,90

## 25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kollektör borusu, patent çekme çelik borudan (Ölçü: m) Diğer özellikler BFT 25.245.1100'ün aynı.  
Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.245.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.