

25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.1502 (169-200)

Tanımı Radyatör ayaklı konsolu (TS 1107), RADYATÖR MESNETLERİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	2,00	1,00	0,50
2012	0,00	0,00	0,00
2020	7,84	2,31	1,16
2004	0,00	0,00	0,00
2018	5,00	1,85	0,93
2005	0,00	0,00	0,00
2014	2,20	1,10	0,55
2016	2,80	1,45	0,73
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,81	4,31	2,16
2019	6,38	1,96	0,98
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	2,40	1,20	0,60
2017	3,25	1,60	0,80
2023-1	33,75	8,75	4,38
2021	9,73	2,81	1,41
2022-2	25,10	4,31	2,16
2022-3	26,41	5,63	2,82
2023-2	49,38	14,38	7,19
2024	60,50	23,75	11,88
2003	0,00	0,00	0,00

25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Radyatör ayaklı konsolu (TS 1107).

25x25x2,5 mm'lik T. demirine ay şeklinde form verilip, ucu çatallı, 15 mm boruya kaynak edilmek suretiyle yapılmış konsolun, yerine monte edilip, 1 kat sülyen, 2 kat yağlı boya ile boyanması.

25.225.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.