

25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.4004 (165-904)

Tanımı Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 800, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	203,00	4,90	2,45
2005	0,00	0,00	0,00
2013	175,00	4,00	2,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	178,00	7,30	3,65
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	177,00	6,35	3,18
2003	0,00	0,00	0,00
2016	185,00	5,90	2,95
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	216,34	21,44	10,72
2020	249,34	25,20	12,60
2021	310,91	30,74	15,37
2022-2	714,85	46,88	23,44
2022-1	480,63	46,88	23,44
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	728,91	60,94	30,47
2023-2	1696,88	153,13	76,57
2010	0,00	0,00	0,00
2014	193,00	4,40	2,20
2023-1	1196,88	94,38	47,19

25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltılarak, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.