

## 25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4004 (165-904)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 800, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	175,00	4,00	2,00
2021	310,91	30,74	15,37
2015	203,00	4,90	2,45
2016	185,00	5,90	2,95
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1196,88	94,38	47,19
2014	193,00	4,40	2,20
2012	0,00	0,00	0,00
2020	249,34	25,20	12,60
2022-2	714,85	46,88	23,44
2022-3	728,91	60,94	30,47
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	480,63	46,88	23,44
2023-2	1696,88	153,13	76,57
2006	0,00	0,00	0,00
2018	178,00	7,30	3,65
2017	177,00	6,35	3,18
2010	0,00	0,00	0,00
2019	216,34	21,44	10,72

## 25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler (Ölçü: Adet)

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP Sactan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar %50 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltirmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.