

25.225.3015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.225.3015 (165-730)
Tanımı	Panel radyatör, (Tip 21) 300
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	108,00	4,90	2,45
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	115,00	5,90	2,95
2013	99,00	4,00	2,00
2018	156,00	7,30	3,65
2022-3	778,13	70,69	35,35
2023-2	1204,38	178,13	89,07
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	761,81	54,38	27,19
2003	0,00	0,00	0,00
2021	312,13	35,65	17,82
2017	132,00	6,35	3,18
2011	0,00	0,00	0,00
2014	102,00	4,40	2,20
2022-1	483,13	54,38	27,19
2006	0,00	0,00	0,00
2020	250,39	29,21	14,61
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	923,25	109,50	54,75
2004	0,00	0,00	0,00
2019	222,34	24,86	12,43

25.225.3015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

PANEL RADYATÖRLER (Ölçü: m)

Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1 standardına uygun, ısı güçlerini onaylanmış kuruluş tarafından laboratuvar raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum 1,11 mm kalınlıkta sođuk çekilmiş sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta (en az 520 kPa) test edilmiş, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısı güçleri tespit edilmiş, çinko veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj elemanları, pürjör dâhil iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.3015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.