

25.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.225.2106 (165-686)
Tanımı	750 mm, Panel tipi alüminyum radyatörler (TS EN 442'e uygun)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	86,40	6,00	3,00
2015	97,50	7,35	3,68
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	133,00	11,00	5,50
2007	0,00	0,00	0,00
2017	109,00	9,55	4,78
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	194,06	31,71	15,86
2014	96,50	6,60	3,30
2021	273,90	45,48	22,74
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1281,88	228,13	114,07
2022-2	665,44	69,38	34,69
2022-1	430,63	69,38	34,69
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	686,25	90,19	45,10
2020	227,21	37,26	18,63
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	866,00	139,75	69,88

25.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Panel tipi alüminyum radyatörler (Ölçü: m²). (TS EN 442'e uygun)

TS EN 573-1/2/3/4, TS EN 755'ye uygun nitelikte alüminyum ekstrüzyon profillerin özel ısı işlemlerden geçirilerek sertleştirilmesinden sonra birbirine yüksek basınç altında preslenmesi ya da kaynak yoluyla kenetlendirilmesi ile yekpare ya da parçalı olarak imal edilen su ile temasta olan yüzeyleri en az 1,1 mm konveksiyon yüzeyleri en az 0,8 mm et kalınlığında, 9 bar işletme basıncına dayanıklı, ısı güçleri TS EN 442'e uygun test edilerek saptanmış TS 4922'ye uygun eloksal ve polyester toz boya ile elektrostatik kaplama yöntemi ile boyalı, fabrikasyon yekpare gruplu her türlü montaj malzemesi (konsol, vida-dubel, pürjör, kör tapa ve gerektiğinde konsolu yastığı) dâhil boyalı ve ambalajlı olarak iş yerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.225.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.