

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.245.1103 (173-103)
Tanımı	108/3,71 Ø mm dikişli borulu, Kollektör borusu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	54,50	20,10	10,05
2005	0,00	0,00	0,00
2015	36,20	13,50	6,75
2017	45,50	17,50	8,75
2008	0,00	0,00	0,00
2021	108,00	24,56	12,28
2022-2	367,19	37,50	18,75
2011	0,00	0,00	0,00
2020	75,76	20,14	10,07
2022-3	378,44	48,75	24,38
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	183,25	37,50	18,75
2023-2	554,00	125,00	62,50
2014	34,80	12,10	6,05
2012	0,00	0,00	0,00
2016	41,20	16,20	8,10
2013	29,00	11,00	5,50
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	405,63	75,63	37,82
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	67,78	17,13	8,57

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kollektör borusu: (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli sacı kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

25.245.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.