

## 25.235.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.235.1003 (165-1003)

**Tanımı** 25 kW anma gücünde, 300 cm boyunda alev borusu, en az 600 cm boyunda radyant boru, yeterli sayıda 0.70 mm kalınlığında alüminyum reflektörden oluşan düz borulu üniter radyant ısıtıcı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3810,00	349,00	174,50
2019	8242,35	707,64	353,82
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3294,00	298,00	149,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	4770,00	438,00	219,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	11536,09	1010,10	505,05
2014	3460,00	314,00	157,00
2022-2	27891,00	1594,13	797,07
2020	9118,96	830,79	415,40
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	28342,83	2045,95	1022,98
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	5110,00	469,00	234,50
2023-2	46030,95	5018,45	2509,23
2022-1	17488,45	1550,95	775,48
2009	0,00	0,00	0,00
2018	6180,00	518,00	259,00
2023-1	32050,46	3112,96	1556,48
2008	0,00	0,00	0,00

## 25.235.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Düz Tip Borulu Üniter Radyant Isıtıcı (Ölçü: Adet, İhzarat: %80).

TS EN 416-1 standardında, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliđine ve 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş; gaz yakan bir yakıcı (brülör), yakıcıya bağlanan yüksek sıcaklığa dayanıklı paslanmaz çelik SS veya titanyum alaşımlı alüminize çelik malzemelerden mamul alev borusu, ısı işlem görmüş alüminize radyant boruları, alüminyum yansıtıcıları, paslanmaz çelik SS malzemedan mamul kaplinler ve türbülötörü, galvaniz kaplı boru ve yansıtıcı braketleri (askı malzemeleri) ile yakıcıdan yanma havası ve yanma ürünlerini emerek egzost borusu ile dışarı atan yüksek sıcaklığa (250 C) dayanıklı bir vakum fanı içeren vakumlu veya üfleme tipi radyant ısıtıcının iş yerinde temini ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.235.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.