

25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.4509	(169-1219)
Tanımı	Anma debisi: 40,0 m ³ /h, DN 80, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin	
Birimi	Adet	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	3620,00	80,00	40,00
2013	3344,00	94,00	47,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	4630,00	123,00	61,50
2021	6344,10	196,50	98,25
2006	0,00	0,00	0,00
2018	5780,00	140,00	70,00
2022-1	9612,50	300,00	150,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	15755,63	390,00	195,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	15665,63	300,00	150,00
2015	3990,00	89,00	44,50
2007	0,00	0,00	0,00
2020	5801,00	161,00	80,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	24062,50	1000,00	500,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	4210,00	114,00	57,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	5777,00	137,00	68,50
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	19817,50	605,00	302,50

25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.