

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.240.1102 (167-502)

Tanımı Isı Gücü kcal/h: 6.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 1.300, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	1310,00	34,40	17,20
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1050,00	30,00	15,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	659,00	19,00	9,50
2020	2385,16	77,26	38,63
2015	743,00	23,20	11,60
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1775,31	65,75	32,88
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	856,00	27,90	13,95
2021	2696,41	94,25	47,13
2014	706,00	20,90	10,45
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4168,75	143,75	71,88
2022-2	6785,00	143,75	71,88
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	14893,75	468,75	234,38
2022-3	6828,13	186,88	93,44
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	10584,38	289,38	144,69

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip).

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının iş yerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığıında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları %30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.